

Oggetto: Multiservice

Mittente: Barbero Marta - Provincia di Novara <m.barbero@provincia.novara.it>

Data: 20/10/2023, 13:45

A: Eusebio Viazzo - Provincia di Novara <e.viazzo@provincia.novara.it>

Per la mia parte non ho granchè da dire.

Segnalo solo che in fase autorizzativa dovranno:

- dimensionare l'impianto di trattamento della prima pioggia;
- chiarire il recapito delle meteoriche per la nuova area di deposito. Nello studio preliminare ambientale (pag. 25) lo scarico sembrerebbe essere in corpo idrico. Nel progetto acque prima pioggia (pag. 6) si parla di un pozzo drenante e anche in planimetria è rappresentato un pozzo disperdente.

M.