

RISPOSTA RICHIESTA INTEGRAZIONI

In merito alla richiesta di integrazione N. 19844/2025 DEL 08/07/2025 si fanno le seguenti integrazioni.

RICHIESTE ACQUA NOVARA VCO

1. Si precisa che la superficie di transito automezzi è stata considerata come potenzialmente contaminabile e soggetta al Regolamento regionale 1/R, è stato quindi predisposto il progetto di separazione delle acque di prima pioggia come descritto nel Allegato 6 Rev1 Relazione scarichi.

Si precisa inoltre:

Le superfici scolanti esterne potenzialmente contaminabili possono essere sia l'area di transito automezzi, realizzata in asfalto, che l'area di carico scarico realizzata in cemento impermeabile. Come illustrato nella "Allegato 22 Tavola 2 – PlaniretiRIRAE" si provvederà alla realizzazione di una vasca di prima pioggia con disoleatore interno che raccoglierà sia le acque provenienti dalle aree di transito mezzi/piazzali che le acque piovane provenienti dall'area di carico/scarico. Una volta trattate le acque di prima pioggia saranno convogliate nella rete pubblica di raccolta acque miste mentre le acque di seconda pioggia saranno convogliate nella rete pubblica di raccolta acque bianche.

2. Per quanto concerne la linea acque servizi igienici si allega l'autocertificazione di assimilazione ad acque reflue domestiche, non essendoci nessuno scarico di tipo industriale Allegato 23.

RICHIESTE COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

In merito alla documentazione edilizio-urbanistica, si allega la ricevuta della presentazione della pratica: 08201930966-28072025-1009 Allegato 24.

RICHIESTA PROVINCIA DI NOVARA

Si allega planimetria Riportante le altezze degli edifici circostanti Allegato 21.

Si allega la relazione scarichi revisionata Allegato 6 rev.1 dove non sono più citati gli allegati 9b e 9c.

RICHIESTA COMANDO VIGILI DEL FUOCO NOVARA


Si allega il parere favorevole alla pratica n.30654 Allegato 25

Data

07/08/2025

Distinti saluti

Davide Baldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Baldi'.